

دفتـر الشروط الفنية لمادة العزل (غوما) لعلبة وصل /20/ ك.ف

=====

تستخدم هذه المادة العازلة من أجل العزل الكامل لعلبة الوصل المستخدمة في وصل كابلات الـ /20/ ك.ف لذا يجب أن تتحقق المواصفات التالية:

١. ذكر بلد الصنع واسم الشركة الصانعة.
٢. أن تكون المادة العازلة مغلفة بطبقة تحميها من الرطوبة والغبار.
٣. أن تكون المادة العازلة (غوما) على شكل بكرات مصنعة من مادة (PIB أو EPR) المطاطية العازلة كهربائياً.
٤. أن تحقق هذه المادة قوى الشد المسموح بها.
٥. أن يكون سطح المادة العازلة خالي من الشوائب.
٦. أن تكون مادة العزل (الغوما) على شكل سريدة ملفوفة على بكره وهذه السريدة تحقق الأبعاد التالية:
 - طول السريدة لا يقل عن 9/م.
 - عرض السريدة يتراوح بين 35-40/مم.
 - سماكة السريدة ما بين 0.50-0.75/مم.
٧. أن تحقق مادة (الغوما) عزل كافي حتى توتر 24/ك.ف على الأقل.
٨. على العارض تقديم نموذج عدد 2/ بكرات للدراسة والاختبار.
٩. على العارض تقديم نشرة فنية تتضمن مواصفات المادة.
١٠. على العارض تقديم تقارير الاختبارات المطبقة على المادة من مخابر معتمدة وحسب نظام IEC.60502.
١١. يلتزم العارض بفترة ضمان عام على الأقل.